

Overdragelse af driftslederansvar til el-installatører

Generel tilladelse

Formål

Den generelle tilladelse giver autoriserede el-installatører tilladelse til at udføre nærmere specificerede opgaver i Dinel A/S's forsyningsområde.

Gyldighedsområde

Tilladelsen gælder for alle opgaver, der kan forekomme i forbindelse med de nævnte specificerede opgaver.

Generel tilladelse

Det tillades autoriserede el-installatører at udføre følgende opgaver:

- Tilslutning og fjernelse af stikledninger i kabelskabe og master (se bilag 1)
- Udtagning og isætning af stikledningssikringer i kabelskabe og master (se bilag 2)

Ansvarsforhold

El-installatøren skal sørge for, at opgaverne udføres i overensstemmelse med Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 5, Drift af elforsyningsanlæg.

El-installatøren skal sørge for, at der er egnet personale, udstyr og værktøj til rådighed til at udføre de nævnte opgaver.

El-installatøren skal i fornødent omfang bemyndige sagkyndige personer til at udføre de nævnte opgaver.

Ved rekvirering af fremmed personale til de nævnte opgaver har el-installatøren det samme ansvar overfor dette personales sikkerhed under udførelse af opgaverne, som blev det udført af el-installatørens eget personale.

El-installatøren skal sørge for, at alle medarbejdere, der er praktisk beskæftiget med nævnte opgaver, i nødvendigt omfang har gennemgået kursus i førstehjælp.

Dato: 1. dec. 2016

Underskrift

Driftsleder Erik Kongsgaard Rasmussen



Bilag 1**Tilslutning af stikledninger i kabelskabe**

Enhver stikledning – såvel nye som eksisterende – skal være anvist af Dinel A/S.

Dette gælder også en lynskadet stikledning.

CU/AL kabler: Tilslutning af stikledning foretages af el-installatør for kundens regning.

El-installatøren er ansvarlig for, at der anvendes egnet materiel for tilslutningen.

Såfremt el-installatøren ønsker, at Dinel skal tilslutte stikledningen, sker dette mod betaling.

Sikringer: El-installatøren er ansvarlig for, at der isættes de korrekte stikledningssikringer, som er angivet på anvisningen fra Dinel.

Tilslutning af stikledninger til luftledningsnet

Enhver stikledning – såvel nye som eksisterende – skal være anvist af Dinel.

Dette gælder også en lynskadet stikledning.

CU/AL kabler: Tilslutning af stikledning foretages af el-installatør for kundens regning.

El-installatøren er ansvarlig for, at der anvendes egnet materiel for tilslutningen.

Såfremt el-installatøren ønsker, at Dinel skal tilslutte stikledningen, sker dette mod betaling.

Sikringer: El-installatøren er ansvarlig for, at der isættes de korrekte stikledningssikringer, som er angivet på anvisningen fra Dinel.

Tilslutning af stikledninger i transformerstationer

Enhver stikledning – såvel nye som eksisterende – skal være anvist af Dinel A/S.

Dette gælder også en lynskadet stikledning.

CU/AL kabler: Tilslutning af stikledning foretages af Dinel for kundens regning.

Sikringer: Sikringer leveres og monteres af Dinel.

Bilag 2

Information vedrørende udtagning/isætning af overbrændte stikledningssikringer i lavspændingsnet tilhørende Dinel A/S.

For udtagning/isætning af overbrændte sikringer i kabelskabe betales der pr. sted efter gældende enhedspriser. Enhedspriser ifølge Dinels takstblade.

Fakturaen fremsendes til Dinel med angivelse af installationsadresse samt årsagen til udskiftningen.

Der betales ikke for overbrændte sikringer, der skyldes overbelastning eller anden skade, som kunden selv har forvoldt.

Generelt skal overbrændte sikringer udskiftes med sikringer af samme type og størrelse.

Opmærksomheden henledes på, at sikringsudskiftning skal udføres i overensstemmelse med Stærkstrømsbekendtgørelsen, "Drift af elforsyningsanlæg, afsnit 5, Standardopgaver.

Betjening skal udføres af en sagkyndig person eller under tilsyn af en sagkyndig person.