



Etape 3

Denne placering er ikke rigtig, der er afsat en galge som viser rigtig placering.

Eksisterende kabel klippes og nyt muffes i, så kabel ikke går ind igennem grunden.

PROJEKTNAVN: Skovby, Ellens Høj, Etape 3 1 PROJEKT NR: 0612110431		2 PROJEKT NR:		
		▲ 60/10kV Trf. ▲ 10/0,4kV Trf. ☒ 0,4kV Kabelskab ☒ 0,4kV Privatskab ● Abonent ☒ Teknikbrønd ☒ Teknikskab	--- 60kV Kabel --- 60kV Luffledning --- 60kV Projekt --- 10kV Kabel --- 10kV Projekt --- 0,4kV Kabel --- 0,4kV Projekt	--- Stikledning --- Stikledning Proj. --- Teknikrør --- Teknikrør Projekt ● 60/10/0,4kV Muffe ● 60kV Stål/Træmast ● 60/10/0,4 Skillested
SLN 2019.01.09 PROJEKTLEDER: SLN	1:500 A1			